



Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Председник Општине
Број: П-404-1-21/2017-5
Житиште, Цара Душана 15
Тел: 023/821-306, факс: 023/821-308
Датум: 23.08.2017.године

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Број јавне набавке: П-04-404-1-21/2017

Изградња бунара за снабдевање водом за пиће

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), а у вези са пристиглим питањима потенцијалног понуђача, дајемо следећа појашњења у вези са припремањем понуде:

Питање: Зашто је потребно ангажовање 5 бушача када се изводи бунар дубине 126 м, тако да је за рад у две или три смене у току 24 часа потребно имати 2, односно 3 квалификована бушача? Предлажемо да коригујете број тражених бушача јер сматрамо да је дати услов дискриминишући и нереалан за обим радова по спецификацији.

Одговор: Услов за минимум 5 (пет) бушача је постављен као сам кадровски капацитет понуђача да поседује тај број лица а не као број лица који ће бити на терену.

Питање: Зашто се тражи носивост 2 бушаћа постројења, када се буши један бунар, и због чега носивост треба буде најмање 24 тоне, када је комплетна маса бунарске конструкције 323,9 м износи 6.994,26 кг (55,51 кг/м³ x 126 м). Предлажемо да се тражени услов измени и да уместо 2, буде довољна једна бушаћа гарнитура за реверсно бушење са носивошћу од најмање 10 т. Зашта је потребна дизалица најмање носивости 7 т, када ће на радилишту бити присутна бушаћа гарнитура и багер-ровокопач? Предлажемо да се овај услов избирише из тендерске документације.

Одговор: Биће измењена конкурсна документација тако да је потребно минимум једно бушаће постројење од најмање 24 тона и једно од минимум 12 тона. Услов да понуђач поседује минимум једно бушаће постројење од 24 тона је постављен из разлога како би у случају прихвата или заглаве алата у бушотини фактор сигурности за потезање алата био бар 3 (три) пута већи од тежине алата на пројектованој и крајњој дубини бушотине. У случају да дође до неких непредвиђених околности у току извођења радова на изради бунара, тј. квара бушаћег постројења, захтевамо да понуђач/извођач поседује и резервно бушаће постројење како би се предметни радови извели квалитетно и стручно у роковима предвиђеним уговором. Резервно постројење потребно је да има минимум 12 т носивости. Услов да је потребна дизалица најмање 7 т носивости је постављен из разлога безбедног утовара и истовара алата и опреме, бушаће и филтерске конструкције до самог радилишта.

Комисија за јавне набавке