



Подземно складиште гаса
Банатски Двор д.о.о.

Народног фронта 12
21000 Нови Сад, Србија

Н/Р Бранки Радуловић Вртикапа

Сапутник-М доо
Трг Светог Ђорђа 6
25000 Сомбор

Наш број: 2810000000441
Датум: 03.03.2024

Предмет: Одговор на допис бр ти-07-упп-01-03/2024 од 15.03.2024. године

Поштована госпођо Радуловић Вртикапа,

У вези са Вашим дописом бр ти-07-упп-01-03/2024 од 15.03.2023. године, обавештавамо Вас о томе да је Погон ПСГ Банатски Двор доо у Банатском Двору Објекат од посебног значаја за Републику Србију, Севесо постројење вишег реда и објекат прве категорије угрожености од пожара.

У складу са наведеним мишљења смо да је приликом пројектовања мерне гасне станице и прикључног гасовода на парцелама 1207,1205/1 и на деловима парцела 2460,2347, 1204 и 1205/2 К.О. Банатски Двор потребно испунити следеће услове, како рад станице и гасовода не би утицао на безбедну и поуздану експлоатацију складишта гаса:

- имати у виду горе наведену класификацију објеката за складиштење гаса. Такође, приликом извођења радова треба у сваком моменту обезбедити адекватну проходност путева у случају да дође до потребе за хитним интервенцијама на погону ПСГ Банатски Двор,
- предвидети одговарајуће мере заштите од евентуалних акцидентата и мере одговора на акциденте које неће, с обзиром на статус Погона ПСГ, захтевати прекиде у раду Погона ПСГ Банатски Двор због утицаја на технолошке процесе и посаду (запослене) на локацији ПСГ Банатски Двор,
- приликом пројектовања узети у обзир положај инсталација и водова ПСГ Банатски Двор на парцелама на којима ће се налазити водови и објекти мерне гасне станице и прикључног гасовода,
- са напуштеним гасоводима поступати у складу са Законом о цевоводном транспорту, односно уколико је потребно исецање дела напуштеног гасовода, након исецања посебно да се заваре отворени крајеви напуштеног гасовода,
- предвидети одговарајуће мере заштите од пожара у складу са законским и подзаконским актима, укључујући употребу ватроотпорних материјала, система за гашење пожара и других мера ради спречавања утицаја пожара на рад севесо постројења ПСГ Банатски Двор,
- извршити процену ризика која узима у обзир потенцијалне опасности у вези са радом мерне гасне станице и прикључног гасовода у близини Севесо постројења ПСГ Банатски Двор и предвидети одговарајуће мере за хитно поступање у случају ванредних ситуација,

мере за обавештавање представника ПСГ Банатски Двор о могућим ризицима, и уколико је потребно обавестити ПСГ Банатски Двор о потреби за израду заједничког плана за поступање у случају ванредних ситуација, а ради спречавања међусобног негативног утицаја и утицаја на животну средину.

У случају да су Вам потребне додатне информације, особа за контакт је сарадник за правне послове – Матија Симурдић, контакт matija.simurdic@psgbdvor.rs број телефона: 064 832 82 20.

С поштовањем,

Директор



Сергеј Трегуб

