

„Мериџијанпројект“  
урбанистичко и просторно планирање  
огранак Сомбор  
Трг Светог Ђорђа 6,  
25000 Сомбор

н/р Бранка Радуловић Вртичала, диа



РЈ Транспорт Зрењанин

Ваш број:

Наш број: 02-04-8/41-1

Датум: 01.04.2024.

**ПРЕДМЕТ: Издавање услова за пројектовање, укрштање и паралелно вођење**

Веза: Ваш захтев бр. ти-04-упп-01-03/2024 од 15.03.2024. године

На основу Вашег захтева бр. ти-04-упп-01-03/2024 од 15.03.2024. године за издавање услова за пројектовање и прикључење, израду техничке документације и за израду урбанистичког пројекта за изградњу примопредајне мерне гасне станице Банатски двор и прикључног гасовода на парцелаама 1207, 1205/1 и на деловима парцела 2460, 1204 и 1205/2 К.О. Банатски Двор, обавештавамо Вас да доо „Транспортгас Србија“ има својих инсталација на парцели 1205/1, и то:

- Двосмерни гасовод високог притиска ДВ 04-18, пречника 20“ и
- ППС Банатски Двор

Званични и ажурни подаци о висинском и ситуационом положају поменутих објеката налазе се у надлежном Катастру.

У прилогу дописа Вам достављамо уцртану трасу гасовода и положај ППС.

Приликом израде услова за пројектовање, укрштање и паралелно вођење потребно је придржавати се следећих услова:

- За транспортне гасоводе и ГМРС поштовати услове који су дати у „Правилнику о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 bar“ (Сл. лист РС бр. 37/2013 и 87/2015) и Интерним техничким правилима ЈП „Србијагас“ из октобра 2009. године. Овим Правилником ближе се прописују услови и начин за: избор трасе гасовода, локацију и начин изградње објеката који су саставни делови гасовода, избор материјала, опреме и уређаја. Одређује се заштитни појас гасовода, насељених зграда, објеката и инфраструктурних објеката у заштитном појасу гасовода, као и радни појас, зоне опасности и други, за гасоводне објекте битне услове за несметан и сгуран рад.
- У појасу ширине 30 m од осе гасовода мерено са обе стране осе цевовода, забрањено је градити зграде намењене за становање или боравак људи без обзира на степен сигурности са којим је гасовод изграђен и без обзира на то у који је разред појас цевовода сврстан.
- Експлоатациони појас гасовода је простор у ком се не смеју постављати трајни или привремени објекти за време експлоатације гасовода или предузимати друга дејства

која би могла да утичу на стање, погон или интервенције на гасоводу, сем објеката у функцији гасовода.

У експлоатационом појасу гасовода не смеју се изводити радови и друге активности (постављање трансформаторских станица, пумпних станица, подземних и надземних резервоара, сталних кампа места, возила за камповање, контејнера, складиштења силиране хране и тешко-транспортујућих материјала, као и постављање ограде са темељом и сл.) изузев пољопривредних радова дубине до 0,5 метара без писменог одобрења оператора транспортног система.

У експлоатационом појасу гасовода забрањено је садити дрвеће и друго растиње чији корени досежу дубину већу од 1 m, односно, за које је потребно да се земљиште обрађује дубље од 0,5 m.

Ширина експлоатационог појаса зависи од пречника гасовода.

4. Ако се гасовод поставља испод путева и пруга бушењем, по правилу се поставља у заштитну цев одговарајуће чврстоће.

Пречник заштитне цеви мора бити изабран тако да омогући несметано провлачење радне цеви, при чему пречник заштитне цеви мора бити најмање 150 mm већи од спољашњег пречника гасовода.

Дужина заштитне цеви цевовода испод саобраћајнице код јавних путева мора бити већа од ширине коловоза за по 1 m с једне и с друге стране, рачунајући од спољне ивице путног појаса, а код железничке пруге дужина заштитне цеви мора бити већа од ширине пруге за по 5 m и с једне и с друге стране, рачунајући од осе крајњег колосека, односно за по 1 m, рачунајући од ножице насипа.

Заштитне цеви које се постављају ради преузимања спољних оптерећења морају се прорачунати на чврстоћу према максималном оптерећењу које је могуће на том делу саобраћајнице.

Цевовод се у заштитну цев мора увући тако да се не оштети његова анткорозивна изолација и мора бити постављен на изолованим подметачима (одстојницима) ради спровођења катодне заштите.

Крајеви заштитне цеви морају бити херметички заптивени.


У заштитну цев, на једном крају или на оба краја мора се уградити контролна одзрачна или одушна цев („лула“) пречника најмање 50 mm, ради контролисања евентуалног пропуштања гаса у међупростор заштитне цеви и гасовода.

Контролне цеви морају бити извучене изван путног појаса на одстојању најмање 5 m од ивице крајње коловозне траке, односно изван пружног појаса на одстојању најмање 10 m од осе крајњег колосека, са отворима окренутим на доле постављеним на висину од 2 m изнад површине тла. Отвор контролне (одушне) цеви мора бити заштићен од атмосферских утицаја.

5. На укрштању гасовода са путевима, пругама, водотоковима, каналима, надземним далеководима, нафтводима, продуктводима и другим гасоводима, угао осе гасовода према тим објектима мора да износи између  $60^\circ$  и  $90^\circ$ .
6. Уколико долази до проширења коловоза на месту где већ постоји прелаз гасовода испод пута, мора се продужити постојећа заштитна цев тако да се буду задовољени сви услови дати у тачки 4.
7. Приликом извођења било каквих радова потребно је да се радни појас формира тако да тешка возила не прелазе преко нашег гасовода на местима где није заштићен.
8. Забрањено је изнад гасовода градити, као и постављати, привремене, трајне, покретне и непокретне објекте.
9. У близини гасовода ископ вршити ручно. У случају оштећења гасовода, гасовод ће се поправити о трошку инвеститора.
10. Евентуална измештања гасовода вршиће се о трошку инвеститора.

11. С обзиром да су гасоводи на поменутој парцели већ положени, на месту где саобраћајни прикључак прелази преко гасовода, потребно је на 0,5 м изнад гасовода поставити армирано-бетонске плоче димензија 1x0,5x0,1 m, тако да својом дужом страном буду посталјене под углом од 90° у односу на осу гасовода. Крајеви армирано-бетонских плоча морају бити изван подручја или зоне објекта (у овом случају саобраћајнице) минимално 1,0 m са сваке стране.
12. Приликом извођења радова у зонама опасности и на гасоводној инсталацији потребно је прописати и применити све мере за спречавање изазивања експлозије или пожара и то:
- забрањено је радити са отвореним пламеном,
  - забрањено је радити са алатом или уређајима који при употреби могу изазвати варницу,
  - забрањено је коришћење возила која при арду когу изазвати варницу,
  - забрањено је коришћење електричних уређаја који нису у складу са нормативима прописаним у одговарајућим СПРС стандардима за противексплозивну заштиту,
  - забрањено је одлагање запаљивих материја и држање материја које су подложне самозапаљењу.
13. Евентуална раскопавања гасовода ради утврђивања чињеничног стања, не могу се вршити без одобрења и присуства представника доо „Транспортгас Србија“ која у овом случају заступа ЈП „Србијагас“. Најмање 3 дана пре почетка радова на делу трасе који се води паралелно или укршта са нашим гасоводом у обавези сте обавестити доо „Транспортгас Србија“, РЈ Транспорт Зрењанин, Београдска 13, руководилац РЈ, Горан Милићевић, телефон 023/554 180.
14. Рок важности овог документа је две године од дана његовог издавања.
15. У складу са ценовником услуга доо „Транспортгас Србија“ Нови Сад, биће Вам наплаћена услуга обраде вашег предмета за издавање техничких прописа и услова.

С поштовањем,



Доставити:

1. Наслову
2. Техн.архиви
3. а/а

— Прилог : Скица

